

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Digicabo Indústria e Comércio de Cabos e Acessórios para Informática Ltda. Nome Fantasia: Digicabo CNPJ: 55.461.669/0001-72 Rua Samaritá, 359 - Casa Verde - São Paulo - SP - Brasil - 02518-080		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Digicabo Indústria e Comércio de Cabos e Acessórios para Informática Ltda. Nome Fantasia: Digicabo CNPJ: 55.461.669/0001-72 Rua Samaritá, 359 - Casa Verde - São Paulo - SP - Brasil - 02518-080		
Produto <i>Product</i>	Plugue não desmontável 2P 10A/250V		
Normas <i>Standards</i>	NBR NM 60884-1:2010		
Regulamento <i>Regulation</i>	Portaria Inmetro N° 90 de 09 de março de 2022 – Requisitos de Avaliação da Conformidade para Plugues e Tomadas. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Informações Adicionais <i>Additional Information</i>	Identificação dos Laboratórios e Relatórios de Ensaio Laboratório Utilizado: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda Relatório(s): RAE N° 4830322 (16/03/2022)		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	08/03/2022		
N° Certificado <i>Certificate #</i>	TNBR-28835	Emissão Inicial: <i>First Concession:</i>	18/03/2022
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	18/03/2022 – 17/03/2028		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado. *This certificate is related to a contract and to the above mentioned address*



Reginaldo Maia
Diretor Presidente



Barueri, 22/09/2022

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade EIRELI AL. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP -Brasil

www.brtuv.com.br

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	18/03/2022	Emissão inicial
1	22/09/2022	Adequação à Portaria 90/2022



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 3
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 3
Pg.: 1 de 3 – Rev.: 01 – 22/09/2022

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado TNBR-28835
Certificate #

Validade 17/03/2028
Expiry Date

Marca	Modelo	Descrição	Código de Barras
Digicabo	Plugue não desmontável 2P 3A/250V	Plugue não desmontável 2P 3A/250V, sem contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível circular 300/300V 247 NM 52 – seção 2x0,50mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P 3A/250V	Plugue não desmontável 2P 3A/250V, sem contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível plano 300/300V 247 NM 52 – seção 2x0,50mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P 3A/250V	Plugue não desmontável 2P 3A/250V, sem contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível circular 300/500V 247 NM 53 – seção 2x0,50mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P 3A/250V	Plugue não desmontável 2P 3A/250V, sem contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível plano 300/500V 247 NM 53 – seção 2x0,50mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P 3A/250V	Plugue não desmontável 2P 3A/250V, sem contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cordão paralelo 300/300V 247 NM 42 – seção 2x0,50mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P 10A/250V	Plugue não desmontável 2P 10A/250V, sem contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível circular 300/300V 247 NM 52 – seção 2x0,75mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P 10A/250V	Plugue não desmontável 2P 10A/250V, sem contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível plano 300/300V 247 NM 52 – seção 2x0,75mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P 10A/250V	Plugue não desmontável 2P 10A/250V, sem contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível circular 300/500V 247 NM 53 – seção 2x0,75mm ²	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate # **TNBR-28835**

Validade
Expiry Date **17/03/2028**

Marca	Modelo	Descrição	Código de Barras
Digicabo	Plugue não desmontável 2P 10A/250V	Plugue não desmontável 2P 10A/250V, sem contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível plano 300/500V 247 NM 53 – seção 2x0,75mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P 10A/250V	Plugue não desmontável 2P 10A/250V, sem contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cordão paralelo 300/300V 247 NM 42 – seção 2x0,75mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P 10A/250V	Plugue não desmontável 2P 10A/250V, sem contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível circular 300/300V 247 NM 52 – seção 2x1,00mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P 10A/250V	Plugue não desmontável 2P 10A/250V, sem contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível plano 300/300V 247 NM 52 – seção 2x1,00mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P 10A/250V	Plugue não desmontável 2P 10A/250V, sem contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível circular 300/500V 247 NM 53 – seção 2x1,00mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P 10A/250V	Plugue não desmontável 2P 10A/250V, sem contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível plano 300/500V 247 NM 53 – seção 2x1,00mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P 10A/250V	Plugue não desmontável 2P 10A/250V, sem contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cordão paralelo 300/300V 247 NM 42 – seção 2x1,00mm ²	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Digicabo Indústria e Comércio de Cabos e Acessórios para Informática Ltda. Nome Fantasia: Digicabo CNPJ: 55.461.669/0001-72 Rua Samaritá, 359 - Casa Verde - São Paulo - SP – Brasil - 02518-080		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Digicabo Indústria e Comércio de Cabos e Acessórios para Informática Ltda. Nome Fantasia: Digicabo CNPJ: 55.461.669/0001-72 Rua Samaritá, 359 - Casa Verde - São Paulo - SP – Brasil - 02518-080		
Produto <i>Product</i>	Plugue não desmontável 2P 20A/250V		
Normas <i>Standards</i>	NBR NM 60884-1:2010		
Regulamento <i>Regulation</i>	Portaria Inmetro N° 90 de 09 de março de 2022 – Requisitos de Avaliação da Conformidade para Plugues e Tomadas. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Informações Adicionais <i>Additional Information</i>	Identificação dos Laboratórios e Relatórios de Ensaio Laboratório Utilizado: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda Relatório(s): RAE N° 4840322 (16/03/2022)		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	08/03/2022		
N° Certificado <i>Certificate #</i>	TNBR-28836	Emissão Inicial: <i>First Concession:</i>	18/03/2022
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	18/03/2022 – 17/03/2028		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado. *This certificate is related to a contract and to the above mentioned address*



Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 22/09/2022



A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade EIRELI AL. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP -Brasil

www.brtuv.com.br

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	18/03/2022	Emissão inicial
1	22/09/2022	Adequação à Portaria 90/2022



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 2

Certificate valid accompanied only from pages 1 to 2

Pg.: 1 de 2 – Rev.: 01 – 22/09/2022

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado TNBR-28836
Certificate #

Validade 17/03/2028
Expiry Date

Marca	Modelo	Descrição	Código de Barras
Digicabo	Plugue não desmontável 2P 16A/250V	Plugue não desmontável 2P 16A/250V, sem contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível circular 300/500V 247 NM 53 – seção 2x1,50mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P 16A/250V	Plugue não desmontável 2P 16A/250V, sem contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível plano 300/500V 247 NM 53 – seção 2x1,50mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P 20A/250V	Plugue não desmontável 2P 20A/250V, sem contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível circular 300/500V 247 NM 53 – seção 2x2,50mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P 20A/250V	Plugue não desmontável 2P 20A/250V, sem contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível plano 300/500V 247 NM 53 – seção 2x2,50mm ²	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Digicabo Indústria e Comércio de Cabos e Acessórios para Informática Ltda. Nome Fantasia: Digicabo CNPJ: 55.461.669/0001-72 Rua Samaritá, 359 - Casa Verde - São Paulo - SP – Brasil - 02518-080		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Digicabo Indústria e Comércio de Cabos e Acessórios para Informática Ltda. Nome Fantasia: Digicabo CNPJ: 55.461.669/0001-72 Rua Samaritá, 359 - Casa Verde - São Paulo - SP – Brasil - 02518-080		
Produto <i>Product</i>	Plugue não desmontável 2P+T 3A / 10A - 250V		
Normas <i>Standards</i>	NBR NM 60884-1:2010 NBR 14136:2012		
Regulamento <i>Regulation</i>	Portaria Inmetro nº 90, de 09 de março de 2022 – Requisitos de Avaliação da Conformidade de Plugues e Tomadas Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	08/03/2022		
Nº Certificado <i>Certificate No.</i>	TNBR-28837	Emissão Inicial <i>First Concession</i>	18/03/2022
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	18/03/2022 – 17/03/2028		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address.





Reynaldo Serra
Diretor Presidente

Barueri, 22/09/2022

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão <i>Revision</i>	Data <i>Date</i>	Descrição <i>Description</i>
0	18/03/2022	Emissão inicial
1	22/09/2022	Adequação à Portaria 90/2022



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No.

TNBR-28837

Validade
Expiry Date

17/03/2028

Informações Adicionais Additional Information

Identificação dos Laboratórios e Relatórios de Ensaio
Laboratório Utilizado: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda
Relatório(s): RAE Nº 4850322 (17/03/2022)

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
Digicabo	Plugue não desmontável 2P+T 3A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 3A/250V, com contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível circular 300/300V 247 NM 52 – seção 3x0,50mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P+T 3A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 3A/250V, com contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível plano 300/300V 247 NM 52 – seção 3x0,50mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P+T 3A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 3A/250V, com contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível circular 300/500V 247 NM 53 – seção 3x0,50mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P+T 3A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 3A/250V, com contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível plano 300/500V 247 NM 53 – seção 3x0,50mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V, com contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível circular 300/300V 247 NM 52 – seção 3x0,75mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V, com contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível plano 300/300V 247 NM 52 – seção 3x0,75mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V, com contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível circular 300/500V 247 NM 53 – seção 3x0,75mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V, com contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível plano 300/500V 247 NM 53 – seção 3x0,75mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V, com contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível circular 300/300V 247 NM 52 – seção 3x1,00mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V, com contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível plano 300/300V 247 NM 52 – seção 3x1,00mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V, com contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível circular 300/500V 247 NM 53 – seção 3x1,00mm ²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V, com contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível plano 300/500V 247 NM 53 – seção 3x1,00mm ²	Não informado

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º Andar – 06454-010 – Barueri – SP tuv-nord.com/br



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Digicabo Indústria e Comércio de Cabos e Acessórios para Informática Ltda. Nome Fantasia: Digicabo CNPJ: 55.461.669/0001-72 Rua Samaritá, 359 - Casa Verde - São Paulo - SP – Brasil - 02518-080		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Digicabo Indústria e Comércio de Cabos e Acessórios para Informática Ltda. Nome Fantasia: Digicabo CNPJ: 55.461.669/0001-72 Rua Samaritá, 359 - Casa Verde - São Paulo - SP – Brasil - 02518-080		
Produto <i>Product</i>	Plugue não desmontável 2P+T 16A / 20A - 250V		
Normas <i>Standards</i>	NBR NM 60884-1:2010 NBR 14136:2012		
Regulamento <i>Regulation</i>	Portaria Inmetro nº 90, de 09 de março de 2022 – Requisitos de Avaliação da Conformidade de Plugues e Tomadas Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	08/03/2022		
Nº Certificado <i>Certificate No.</i>	TNBR-28838	Emissão Inicial <i>First Concession</i>	18/03/2022
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	18/03/2022 – 17/03/2028		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address.




Reynaldo Serra
Diretor Presidente

Barueri, 22/09/2022

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão <i>Revision</i>	Data <i>Date</i>	Descrição <i>Description</i>
0	18/03/2022	Emissão inicial
1	22/09/2022	Adequação à Portaria 90/2022



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No.

TNBR-28838

Validade
Expiry Date

17/03/2028

Informações Adicionais Additional Information

Identificação dos Laboratórios e Relatórios de Ensaio
Laboratório Utilizado: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda
Relatório(s): RAE Nº 4860322 (16/03/2022)

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
Digicabo	Plugue não desmontável 2P+T 16A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 16A/250V, com contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível circular 300/500V 247 NM 53 – seção 3x1,50mm²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P+T 16A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 16A/250V, com contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível plano 300/500V 247 NM 53 – seção 3x1,50mm²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P+T 20A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 20A/250V, com contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível circular 300/500V 247 NM 53 – seção 3x2,50mm²	Não informado
Digicabo	Plugue não desmontável 2P+T 20A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 20A/250V, com contato terra, pinos não maciços, com ou sem luvas isolantes, ângulo de saída do cabo 90° ou 180° - padrão NBR 14136, acoplado a um cabo flexível plano 300/500V 247 NM 53 – seção 3x2,50mm²	Não informado

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º Andar – 06454-010 – Barueri – SP tuv-nord.com/br



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Digicabo Indústria e Comércio de Cabos e Acessórios para Informática Ltda. Nome Fantasia: Digicabo CNPJ: 55.461.669/0001-72 Rua Samaritá, 359 - Casa Verde - São Paulo - SP – Brasil - 02518-080		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Digicabo Indústria e Comércio de Cabos e Acessórios para Informática Ltda. Nome Fantasia: Digicabo CNPJ: 55.461.669/0001-72 Rua Samaritá, 359 - Casa Verde - São Paulo - SP – Brasil - 02518-080		
Produto <i>Product</i>	Tomada móvel não desmontável 2P 10A		
Normas <i>Standards</i>	NBR NM 60884-1:2010		
Regulamento <i>Regulation</i>	Portaria Inmetro Nº 90 de 09 de março de 2022 – Requisitos de Avaliação da Conformidade para Plugues e Tomadas. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Informações Adicionais <i>Additional Information</i>	Identificação dos Laboratórios e Relatórios de Ensaio Laboratório Utilizado: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda Relatório(s): RAE Nº 4890322 (17/03/2022)		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	08/03/2022		
Nº Certificado <i>Certificate #</i>	TNBR-28839	Emissão Inicial: <i>First Concession:</i>	18/03/2022
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	18/03/2022 – 17/03/2028		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado. *This certificate is related to a contract and to the above mentioned address*



Reginaldo Maia
Diretor Presidente



Barueri, 22/09/2022

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade EIRELI Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP -Brasil

www.brtuv.com.br

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	18/03/2022	Emissão inicial
1	22/09/2022	Adequação à Portaria 90/2022



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 2

Certificate valid accompanied only from pages 1 to 2

Pg.: 1 de 2 – Rev.: 01 – 22/09/2022

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate #

TNBR-28839

Validade
Expiry Date

17/03/2028

Marca	Modelo	Descrição	Código de Barras
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P 10A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P 10A/250V, sem contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível circular 300/300V 247 NM 52 – seção 2x0,75mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P 10A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P 10A/250V, sem contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível plano 300/300V 247 NM 52 – seção 2x0,75mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P 10A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P 10A/250V, sem contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível circular 300/500V 247 NM 53 – seção 2x0,75mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P 10A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P 10A/250V, sem contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível plano 300/500V 247 NM 53 – seção 2x0,75mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P 10A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P 10A/250V, sem contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cordão paralelo 300/300V 247 NM 42 – seção 2x0,75mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P 10A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P 10A/250V, sem contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível circular 300/300V 247 NM 52 – seção 2x1,00mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P 10A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P 10A/250V, sem contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível plano 300/300V 247 NM 52 – seção 2x1,00mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P 10A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P 10A/250V, sem contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível circular 300/500V 247 NM 53 – seção 2x1,00mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P 10A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P 10A/250V, sem contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível plano 300/500V 247 NM 53 – seção 2x1,00mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P 10A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P 10A/250V, sem contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cordão paralelo 300/300V 247 NM 42 – seção 2x1,00mm ²	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Digicabo Indústria e Comércio de Cabos e Acessórios para Informática Ltda. Nome Fantasia: Digicabo CNPJ: 55.461.669/0001-72 Rua Samaritá, 359 - Casa Verde - São Paulo - SP – Brasil - 02518-080		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Digicabo Indústria e Comércio de Cabos e Acessórios para Informática Ltda. Nome Fantasia: Digicabo CNPJ: 55.461.669/0001-72 Rua Samaritá, 359 - Casa Verde - São Paulo - SP – Brasil - 02518-080		
Produto <i>Product</i>	Tomada móvel não desmontável 2P 20A/250V		
Normas <i>Standards</i>	NBR NM 60884-1:2010		
Regulamento <i>Regulation</i>	Portaria Inmetro Nº 90 de 09 de março de 2022 – Requisitos de Avaliação da Conformidade para Plugues e Tomadas. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Informações Adicionais <i>Additional Information</i>	Identificação dos Laboratórios e Relatórios de Ensaio Laboratório Utilizado: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda Relatório(s): RAE Nº 12590422 (08/06/2022)		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	08/03/2022		
Nº Certificado <i>Certificate #</i>	TNBR-29194	Emissão Inicial: <i>First Concession:</i>	22/06/2022
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	22/06/2022 – 21/06/2028		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado. *This certificate is related to a contract and to the above mentioned address*



Reginaldo Maia
Diretor Presidente



Barueri, 22/09/2022

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade EIRELI Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP -Brasil

www.brtuv.com.br

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	22/06/2022	Emissão inicial
1	22/09/2022	Adequação à Portaria 90/2022



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 2
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 2
Pg.: 1 de 2 – Rev.: 01 – 22/09/2022

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado **TNBR-29194**
Certificate #

Validade **21/06/2028**
Expiry Date

Marca	Modelo	Descrição	Código de Barras
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P 20A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P 20A/250V, sem contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível circular 300/500V 247 NM 53 – seção 2x1,50mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P 20A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P 20A/250V, sem contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível plano 300/500V 247 NM 53 – seção 2x1,50mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P 20A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P 20A/250V, sem contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cordão paralelo 300/300V 247 NM 42 – seção 2x1,50mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P 20A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P 20A/250V, sem contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível circular 300/500V 247 NM 53 – seção 2x2,50mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P 20A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P 20A/250V, sem contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível plano 300/500V 247 NM 53 – seção 2x2,50mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P 20A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P 20A/250V, sem contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cordão paralelo 300/300V 247 NM 42 – seção 2x2,50mm ²	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Digicabo Indústria e Comércio de Cabos e Acessórios para Informática Ltda. Nome Fantasia: Digicabo CNPJ: 55.461.669/0001-72 Rua Samaritá, 359 - Casa Verde - São Paulo - SP – Brasil - 02518-080		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Digicabo Indústria e Comércio de Cabos e Acessórios para Informática Ltda. Nome Fantasia: Digicabo CNPJ: 55.461.669/0001-72 Rua Samaritá, 359 - Casa Verde - São Paulo - SP – Brasil - 02518-080		
Produto <i>Product</i>	Tomada móvel não desmontável 2P+T 10A/250V		
Normas <i>Standards</i>	NBR NM 60884-1:2010 NBR 14136:2012		
Regulamento <i>Regulation</i>	Portaria Inmetro nº 90, de 09 de março de 2022 – Requisitos de Avaliação da Conformidade de Plugues e Tomadas Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	08/03/2022		
Nº Certificado <i>Certificate No.</i>	TNBR-28840	Emissão Inicial <i>First Concession</i>	18/03/2022
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	18/03/2022 – 17/03/2028		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address.



Reynaldo Serra
Diretor Presidente

Barueri, 28/03/2025

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão <i>Revision</i>	Data <i>Date</i>	Descrição <i>Description</i>
0	18/03/2022	Emissão inicial
1	22/09/2022	Adequação à Portaria 90/2022
2	28/03/2025	Ajustes na descrição dos modelos.



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No.

TNBR-28840

Validade
Expiry Date

17/03/2028

Informações Adicionais Additional Information

Identificação dos Laboratórios e Relatórios de Ensaio
Laboratório Utilizado: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda
Relatório(s): RAE Nº 4880322 (17/03/2022)

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P+T 10A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P+T 10A/250V, com contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível circular 300/300V 247 NM 52 – seção 3x0,75mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P+T 10A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P+T 10A/250V, com contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível plano 300/300V 247 NM 52 – seção 3x0,75mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P+T 10A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P+T 10A/250V, com contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível circular 300/500V 247 NM 53 – seção 3x0,75mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P+T 10A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P+T 10A/250V, com contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível plano 300/500V 247 NM 53 – seção 3x0,75mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P+T 10A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P+T 10A/250V, com contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível circular 300/300V 247 NM 52 – seção 3x1,00mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P+T 10A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P+T 10A/250V, com contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível plano 300/300V 247 NM 52 – seção 3x1,00mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P+T 10A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P+T 10A/250V, com contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível circular 300/500V 247 NM 53 – seção 3x1,00mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P+T 10A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P+T 10A/250V, com contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível plano 300/500V 247 NM 53 – seção 3x1,00mm ²	Não informado

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º Andar – 06454-010 – Barueri – SP tuv-nord.com/br



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 a 2
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 2
Pg.: 2 de 2 - Rev. 02 – 28/03/2025

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Digicabo Indústria e Comércio de Cabos e Acessórios para Informática Ltda. Nome Fantasia: Digicabo CNPJ: 55.461.669/0001-72 Rua Samaritá, 359 - Casa Verde - São Paulo - SP – Brasil - 02518-080		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Digicabo Indústria e Comércio de Cabos e Acessórios para Informática Ltda. Nome Fantasia: Digicabo CNPJ: 55.461.669/0001-72 Rua Samaritá, 359 - Casa Verde - São Paulo - SP – Brasil - 02518-080		
Produto <i>Product</i>	Tomada móvel não desmontável 2P+T 20A/250V		
Normas <i>Standards</i>	NBR NM 60884-1:2010 NBR 14136:2012		
Regulamento <i>Regulation</i>	Portaria Inmetro nº 90, de 09 de março de 2022 – Requisitos de Avaliação da Conformidade de Plugues e Tomadas Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	08/03/2022		
Nº Certificado <i>Certificate No.</i>	TNBR-28841	Emissão Inicial <i>First Concession</i>	18/03/2022
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	18/03/2022 – 17/03/2028		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address.



Reynaldo Serra
Diretor Presidente

Barueri, 28/03/2025

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão <i>Revision</i>	Data <i>Date</i>	Descrição <i>Description</i>
0	18/03/2022	Emissão inicial
1	22/09/2022	Adequação à Portaria 90/2022
2	28/03/2025	Ajustes na descrição dos modelos.



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No.

TNBR-28841

Validade
Expiry Date

17/03/2028

Informações Adicionais Additional Information

Identificação dos Laboratórios e Relatórios de Ensaio
Laboratório Utilizado: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda
Relatório(s): RAE Nº 4880322 (17/03/2022)

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P+T 20A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P+T 20A/250V, com contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível circular 300/500V 247 NM 53 – seção 3x1,50mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P+T 20A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P+T 20A/250V, com contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível plano 300/500V 247 NM 53 – seção 3x1,50mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P+T 20A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P+T 20A/250V, com contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível circular 300/500V 247 NM 53 – seção 3x2,50mm ²	Não informado
Digicabo	Tomada móvel não desmontável 2P+T 20A/250V	Tomada móvel não desmontável 2P+T 20A/250V, com contato terra, fechada, sem obturador, ângulo de saída 180° - padrão NBR 14136, acoplada a um cabo flexível plano 300/500V 247 NM 53 – seção 3x2,50mm ²	Não informado

